

Pump Characteristic Curve

ポンプ標準性能表

Date of issue

発行年月日 2025/10/1

Customer
御注文主

User
御納入先

Item No.
機器番号

Name
機器名称

Pump type
ポンプ型式

ZULS-50

S. dia×D. dia.

口径

50×50

Out put (Specified power)

出力 (規定動力)

1.5 kW

Pole

極数

2 P

Frequency

周波数


50 Hz

Synchronous speed

同期回転速度

3000 min⁻¹

Total head 全揚程	(m)	18.5	14	9.5
Capacity 吐出し量	(m ³ /min)	0.2	0.32	0.4



※本表はあくまでも標準性能表です。上記性能を保証するものではありません。御了承下さい。

NISHIGAKI PUMP MFG. CO., LTD.

西垣ポンプ製造株式会社

3-AK1072PS